

## 仕様書

### 1 概要

- (1) 工事名 宮城県立がんセンター緩和ケア病棟ナースコール設備更新工事
- (2) 施工場所 宮城県名取市愛島塩手字野田山47-1  
宮城県立がんセンター
- (3) 施工期限 平成30年3月28日まで
- (4) 工事内容 当院緩和ケア病棟に既設のアイホン製ナースコールを更新するもの。

### 2 工事説明

- (1) 本工事は居ながら工事であるため、診療や療養環境に影響の無いよう最大限配慮し施工すること。
- (2) 想定品と同等品での施工も可とするが、同等品の確認申請をすること。
- (3) 更新作業が完了するまで、既設ナースコールと更新ナースコールを併用する。併用期間中の仮設配線は露出配線可とする。
- (4) 既設の配線は流用可とし、使用しない配線のうち壁や天井に収まるものは残置可とする。
- (5) 病室内工事で一時的にナースコール呼出ができない時間帯は最小限とし、その時間帯は作業員が病室内に常駐することで、患者の要請に対しナースステーションへ即時連絡できる体制をとること。
- (6) 既設の電話交換機（日立製 IP-PBX CX-01）と接続し、既存の内線用 PHS でナースコール呼出対応ができるよう設定すること。
- (7) 既設ナースコールの設定をできるかぎり更新ナースコールに反映させること。
- (8) NS2室に既設の副親機は更新後使用しないため撤去し、壁穴はプレート等で仕上げること。
- (9) 更新機器の運用開始にあたり、病棟スタッフへの使用方法の説明を行い、運用開始当日はトラブル対応等に備え作業員を院内に待機させること。

### 3 数量等内訳

	項目及び仕様	数量	単位	想定品（ケアコム製）
1	ボード形ナースコール親機 形状：壁掛形又は壁取付形 通話方式：同時通話方式 呼出音：3種以上搭載されていること。 局数：40局以上	1	台	BZP-40WX-S3

	呼出情報が液晶表示されること。 放送：一斉放送と選局一斉放送が可能なこと。			
2	ナースコール制御機	1	台	BZM-002WZ
3	データ設定費	1	式	
4	廊下灯 1床室用・トイレ付	17	台	BL-502WZC-T
5	廊下灯 2床室用	4	台	BL-502WZC
6	廊下灯 1回線用・代表灯復旧出力付き	6	台	BL-501WZC-XL2
7	廊下灯 3回線用・代表灯復旧出力付き	1	台	BL-503WZC-XL2
8	廊下灯設置用プレート撤去部カバー	28	個	ZZZKOJF0003
9	ハンド形子機コンセント 緊急・復旧ボタン	25	台	BF-123WZU
10	ホワイトプレート 4個用	25	個	HP-431
11	ハンド形子機 握り押しボタン付き、カールコード式	28	台	BA-611WZ-C
12	中継コネクタ	25	本	PZ-401-1
13	呼出押しボタン 復旧・引き紐付き	32	台	BT-314ZR
14	警報用電線 AE-0.9mm×5P	315	m	
15	雑材消耗品	1	式	
16	電工労務費	1	式	
17	弱電労務費	1	式	
18	試験調整費	1	式	
19	撤去材処分費	1	式	
20	諸経費	1	式	