

吸収式冷凍機運転調整仕様書

- 1 委託業務名 吸収式冷凍機運転調整委託
- 2 委託施設の概要
 - (1) 施行場所 宮城県栗原市瀬峰根岸55-2
宮城県立循環器・呼吸器病センター
 - (2) 機種及び台数
16JS818 2台
- 3 施行概要 吸収式冷凍機の運転並びに調整を行い、常に良好な状態を維持する。
- 4 施行仕様
 - (1) 本保守を施行するにあつては、関連諸法規、技術基準により点検整備を行い、常に良好な機能を維持し、不時の故障が発生した場合には速やかに技術員を派遣し、障害の除去を行うものとする。
 - (2) 受託者は点検の結果、処置の内容について委託者に報告するものとする。
 - (3) 受託者は点検整備の結果、故障、その他の事故を発見した時は、直ちに委託者に報告し両者協議の上最善の措置を取るものとする。
 - (4) 次の場合は有償とする。
 - (イ) 委託者の都合により行う工事または模様替えのための設備の移設、あるいは改修を要する場合
 - (ロ) 委託者の依頼により、契約以外の機能に対し、調整、修理を実施した場合
 - (ハ) 委託者の取扱い不注意、又は故意に機器を破損したり機能を損ねた場合
 - (5) 運転調整実施時期
運転調整は、平成29年6月末日までとする。
 - (6) 運転調整作業内容
作業の内容は次のとおりとする。
 - ① 整備・試運転
 - ② 吸収溶液分析
 - ③ 点検前、点検中、点検後の作動状態の確認、調整
 - ④ その他吸収式冷凍機としての機能を維持するために必要な全ての項目について実施すること