

仕 様 書

- 1 業務名 重油地下タンク清掃及び漏洩検査業務
- 2 施行場所 宮城県立循環器・呼吸器病センター
栗原市瀬峰根岸 5 5 - 2
- 3 委託期間 契約日から平成 2 9 年 1 0 月 3 1 日まで
- 4 対象物件 地下タンク 1 5 k l 2 基

5 仕様

- (1) 本業務の施行に当たっては、廃棄物の処理及び清掃点検に関する関係法令を遵守する。
- (2) タンクの残油は、一旦タンクの外に吸い上げ、清掃完了後（担当係員の検査完了後）タンク内に戻すものとする。
- (3) 残油を抜き取る時は、係員立ち会いの上行うものとする。
- (4) 清掃は、スラッジ及び水分等を除去後、フラッシングオイルを注入して洗浄し、洗浄後は、当該オイルを抜き取り、布拭き仕上げとする。
- (5) スラッジ及び水分等は、受託業者にて搬出処分する。
- (6) 作業中は、火気厳禁とし、安全対策に万全を期すものとする。
- (7) 地下タンクの漏洩検査は、Nガスを使用する加圧式とする。
- (8) 地下タンクの内部腐食及び構造上の目視検査を行うこと。
- (9) タンク内部の作業には、ガスマスクの着用及び換気ファン等の措置を行い、酸素欠乏に十分に注意し、作業の安全を確保するものとする。
- (10) 上記以外で当該業務遂行に必要な不可欠の業務は、受託者の責任で行うものとする。
- (11) この仕様に記載のないもので疑義を生じた場合は、両者協議の上、行うものとする。