

仕様書

- 1 業務名 緩和ケア系統浴槽濾過循環装置定期点検業務
- 2 履行場所 名取市愛島塩手字野田山47-1
宮城県立がんセンター 緩和ケア病棟
- 3 履行期限 令和8年9月30日
- 4 業務内容 緩和ケア系統の浴槽濾過循環装置の点検および循環配管の薬品洗浄
【対象機器】株式会社ショウエイ製 SPN-10 S0 ×1基
【点検内容】ろ過タンク、ろ過ポンプ、ヘアキャッチャー、五方弁、
制御盤、熱交換器、温調三方弁、補給水の作動点検及び調整
【循環配管の薬品洗浄】浴槽濾過循環配管の洗浄清掃
(配管洗浄用薬剤: SPA-FC3 12kg 想定)
(滅菌剤: ショウクロン 20kg 想定)
- 5 特記事項
(1) 作業は平日日中に行うこととし、日時は発注者と協議の上、決定すること。
(2) 完了後、速やかに完了報告書を提出すること。
(3) 消耗品雑材、現場管理費、運搬交通費等、諸経費を含むこと。
(4) 仕様書に記載がない疑義が生じた場合は、発注者受注者で協議を行う。