

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	電気設備改修工事						
I	本館改修工事		1.0	式			
II	厨房棟改修工事		1.0	式			
III	東病棟改修工事		1.0	式			
IV	北病棟改修工事		1.0	式			
V	西病棟改修工事		1.0	式			
VI	ソーシャルセンター棟改修工事		1.0	式			
VII	救急医療棟改修工事		1.0	式			
VIII	渡り廊下改修工事		1.0	式			
	産業廃棄物		1.0	式			
	直接工事費計						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
	端数調整						
	工事価格						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃棄処分運搬費						
	厨房棟改修工事						
1	廃棄物処分	総重量 791 kg	1.0	式			
2	廃棄物運搬	総体積 1.08 m3	1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	本館改修工事						
I-1	幹線設備		1.0	式			
I-2	動力設備		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I-1	幹線設備	改修工事					
	ケーブル	EM-CE5.5°-4C 管内	33.0	m			
	電線管	(E25) 露出	3.0	m			
	電線管	(PE22) 露出	27.0	m			
	電線管	(F2#30) ビニルビク 露出	2.0	m			
	フルボックス SS形	150° × 150 露出	1.0	個			
	フルボックス SS形	150° × 150 SUSWP 露出	4.0	個			
	壁貫通補修	コブ抜き50φ	1.0	箇所			
	エックス線撮影	(非破壊検査)	3.0	枚			
	塗装費		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I-2	動力設備						
I-2-1	動力設備改修工事		1.0	式			
I-2-2	動力設備撤去工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I-2-1	動力設備改修工事						
	手元開閉器盤	B-SA	1.0	面			
	手元開閉器盤	B-SB	1.0	面			
	ケーブル	EM-CE3.5° -3C 管内	22.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -3C コロガシ	4.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C 管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C 管内	25.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C コロガシ	18.0	m			
	電線管	(E19) 露出	9.0	m			
	電線管	(PE16) 露出	14.0	m			
	電線管	(PE22) 露出	24.0	m			
	プルボックス SS形	150° ×150 SUSWP 露出	2.0	個			
	電動機接続材	F2#24 ビニルヒフク	1.0	箇所			
	電動機等結線	(7.5KW以下)	1.0	箇所			
	壁貫通補修	コア抜き50φ	2.0	箇所			
	防火区画貫通処理	50φ	1.0	箇所			
	塗装費		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I-2-2	動力設備撤去工事						
	電線	IV8° ×1 管内	17.0	m			
	ケーブル	CV8° -3C 管内	4.0	m			
	ケーブル	CV8° -3C ラック	20.0	m			
	ケーブル	CVV2° -5C 管内	25.0	m			
	電線管	(25) 露出	11.0	m			
	電線管	(31) 露出	4.0	m			
	電線管	(39) 露出	7.0	m			
	フルボックス SS形	200° ×200 露出	1.0	個			
	電極	LF5P	2.0	個			
	電極結線取外し		1.0	箇所			
	電動機等結線取外し	(7.5KW以下)	2.0	箇所			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	厨房棟改修工事						
Ⅱ-1	高圧受変電設備		1.0	式			
Ⅱ-2	自家発電設備		1.0	式			
Ⅱ-3	直流電源設備		1.0	式			
Ⅱ-4	幹線設備		1.0	式			
Ⅱ-5	動力設備		1.0	式			
Ⅱ-6	電灯設備		1.0	式			
Ⅱ-7	コンセント設備		1.0	式			
Ⅱ-8	火災報知設備		1.0	式			
Ⅱ-9	仮設工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-1	高压受変電設備						
Ⅱ-1-1	高压受変電設備改修工事		1.0	式			
Ⅱ-1-2	高压受変電設備撤去工事		1.0	式			
	計						

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
Ⅱ-1-1	高圧受変電設備改修工事											
	屋内キュービクル	高圧受電盤改修		1.0		式						
	屋内キュービクル	高圧電灯動力盤改修		1.0		式						
	屋内キュービクル	非常電灯盤改修		1.0		式						
	屋内キュービクル	非常動力盤 No.1 改修		1.0		式						
	屋内キュービクル	非常動力盤 No.2 改修		1.0		式						
	屋内キュービクル	低圧電灯盤 No.3 増設		1.0		面						
	屋内キュービクル	低圧動力盤 No.3 増設		1.0		面						
	変圧器 (トッパンナー)	1φ3W6.6KV/210-105V 200KVA (油入)		1.0		台						
	変圧器 (トッパンナー)	3φ3W6.6KV/210V 200KVA (油入)		1.0		台						
	スコット変圧器	3φ3W6600V/210-105V×2 75KVA (モルト)		1.0		台						
	電線	EM-IE22° ×1 管内		66.0		m						
	ケーブル	6KV EM-CET38° ヒット内		17.0		m						
	ケーブル	6KV EM-FPT60° 管内		52.0		m						
	ケーブル	6KV EM-FPT60° ヒット内		15.0		m						
	電線管	(G92) 露出		14.0		m						
	電線管	(PE92) 露出		37.0		m						
	電線管	(F2#101) ビニルヒフク 露出		2.0		m						
	フルボックス SS形	600° ×600 露出		2.0		個						

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	プルボックス SS形	600° ×600	SUSWP 露出	3.0		個						
	端末処理材	6KV EM-CET38°	屋内	2.0		個						
	端末処理材	6KV EM-FPT60°	屋内	2.0		個						
	配管支持架台	W=300		24.0		個						
	壁貫通補修	コア抜き150φ		2.0		箇所						
	機器搬入費			1.0		式						
	塗装費			1.0		式						
	計											

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-1-2	高圧受変電設備撤去工事						
	変圧器 6.6KV	1φ3W210/105V 75KVA(油入)	1.0	台			
	ケーブル	6KV CVT60° ヒット	16.0	m			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-2	自家発電設備						
Ⅱ-2-1	自家発電設備改修工事		1.0	式			
Ⅱ-2-2	自家発電設備撤去工事		1.0	式			
	計						

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
Ⅱ-2-1	自家発電設備改修工事											
	350kVA非常用発電機	(屋外長時間形)		1.0		式						
		ディーゼル機関										
		定格出力:546kW										
		回転数:1500min-1										
		始動方式:セルモーターによる電気始動										
		冷却方式:ラジエータ冷却式										
		使用燃料:A重油										
		交流発電機										
		容量:350kVA										
		電圧/周波数:6600V/50Hz										
		相数/極数:3相3線/4極										
		力率/回転数0.8/1500min-1										
		励磁形式:ブラシレス励磁方式										
		・自動始動盤、直流電源盤(搭載形)										
		・切替器:無し										
		・パッケージ(低騒音形 4方向										
		平均85dB(A)以下)										
		・排気消音器(搭載形:出口1mで										
		85dB(A)以下)										

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
			・燃料タンク(別置き)									
	390L燃料小出槽		(油庫式)	1.0		式						
			付属品:フオートSW・ウイングP・液面計									
			・架台・梯子・消火器(屋外ボックス付)									
	燃料移送ポンプ 制御盤		壁掛型	1.0		式						
	燃料移送ポンプ		(0.4kW×2) 2台	1.0		式						
	機器据付及び試験調整費			1.0		式						
	計											

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-2-2	自家発電設備撤去工事						
	400kVA既設発電装置撤去工事	既設発電装置撤去・処分費	1.0	式			
		(分解・撤去・産廃及び運搬費)					
		撤去機器					
		①燃料小出槽					
		②燃料移送ポンプ 2台					
		③既設発電機燃料抜取り・処分					
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-3	直流電源設備	改修工事					
	触媒栓式据置鉛蓄電池	形式:HS-300E×54	1.0	式			
	蓄電池取替及び試験調整費		1.0	式			
	既設蓄電池処分費		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-4	幹線設備	改修工事					
	開閉器盤	S-M	1.0	面			
	電線	EM-IE14° ×1 管内	185.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° 管内	47.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° 管内	43.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° ラック	3.0	m			
	ケーブル	EM-FPC5.5° -2C 管内	54.0	m			
	ケーブル	EM-FPC5.5° -4C 管内	15.0	m			
	ケーブル	EM-FPC14° -3C 管内	7.0	m			
	ケーブル	EM-FPC22° -3C 管内	7.0	m			
	電線管	(E25) 露出	26.0	m			
	電線管	(E39) 露出	5.0	m			
	電線管	(E51) 露出	23.0	m			
	電線管	(PE22) 露出	40.0	m			
	電線管	(PE42) 露出	26.0	m			
	電線管	(PE54) 露出	22.0	m			
	電線管	(F2#24) ビニルヒフク 露出	2.0	m			
	電線管	(F2#38) ビニルヒフク 露出	2.0	m			
	電線管	(F2#63) ビニルヒフク 露出	4.0	m			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300° × 300 露出	1.0	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400° × 400 露出	1.0	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600° × 600 露出	1.0	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300° × 300 SUSWP 露出	3.0	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400° × 400 SUSWP 露出	4.0	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	600° × 600 SUSWP 露出	1.0	個			
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ (ZM)	W=1000 (直線)	2.0	m			
	配管支持架台	W=300	28.0	個			
	壁貫通補修	ｺﾞｱ抜き100 ϕ	4.0	箇所			
	壁貫通補修	ｺﾞｱ抜き150 ϕ	2.0	箇所			
	ｴｯｸｽ線撮影	(非破壊検査)	12.0	枚			
	塗装費		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-5	動力設備						
Ⅱ-5-1	動力設備改修工事		1.0	式			
Ⅱ-5-2	動力設備撤去工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-5-1	動力設備改修工事						
	動力盤	A-P-1 改修	1.0	式			
	動力盤	A-P-4	1.0	面			
	動力盤	A-P-R	1.0	面			
	電線	EM-IE5.5° ×1 管内	21.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C 管内	13.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -3C 管内	7.0	m			
	ケーブル	EM-CET14° 管内	14.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° 管内	11.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -2C 管内	320.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -4C 管内	48.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -8C 管内	42.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -20C 管内	172.0	m			
	電線管	(E19) 露出	50.0	m			
	電線管	(E25) 露出	33.0	m			
	電線管	(E39) 露出	112.0	m			
	電線管	(PE16) 露出	68.0	m			
	電線管	(PE22) 露出	58.0	m			
	電線管	(PE28) 露出	108.0	m			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管	(PE42) 露出	10.0	m			
	電線管	(F2#17) ビニルヒフク 露出	6.0	m			
	電線管	(F2#24) ビニルヒフク 露出	2.0	m			
	電線管	(F2#30) ビニルヒフク 露出	2.0	m			
	電線管	(F2#38) ビニルヒフク 露出	4.0	m			
	プルボックス SS形	200° × 200 露出	1.0	個			
	プルボックス SS形	150° × 150 SUSWP 露出	5.0	個			
	プルボックス SS形	300° × 300 SUSWP 露出	2.0	個			
	電極	LF4P	2.0	個			
	電極結線		2.0	箇所			
	電動機接続材	F2#30 ビニルヒフク	3.0	箇所			
	電動機等結線	(7.5KW以下)	3.0	箇所			
	壁貫通補修	コア抜き50φ	1.0	箇所			
	壁貫通補修	コア抜き75φ	1.0	箇所			
	壁貫通補修	コア抜き100φ	2.0	箇所			
	塗装費		1.0	式			
	計						

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
Ⅱ-5-2	動力設備撤去工事											
	空調機用手元開閉器盤	ELB3P50A×2		1.0		面						
	遠方押釦箱	(ON-OFF-PL)×3		1.0		面						
	電線	IV1.6×3	管内	51.0		m						
	電線	IV2.0×1	管内	7.0		m						
	電線	IV5.5° ×1	管内	14.0		m						
	ケーブル	CV8° -3C	管内	14.0		m						
	ケーブル	CV14° -3C	管内	7.0		m						
	ケーブル	CVV2° -2C	ピット内	78.0		m						
	ケーブル	CVV2° -4C	管内	48.0		m						
	電線管	(19)	露出	28.0		m						
	電線管	(25)	露出	48.0		m						
	電線管	(PE28)	露出	7.0		m						
	電線管	(PE36)	露出	7.0		m						
	電線管	(F2#30) ビニルビフク	露出	7.0		m						
	プルボックス SS形	200° ×200 WP	露出	2.0		個						
	プルボックス SS形	300° ×200	露出	1.0		個						
	電極	LF4P		2.0		個						
	電極結線取外し			2.0		箇所						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電動機等結線取外し	(7.5KW以下)	4.0	箇所			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-6	電灯設備						
Ⅱ-6-1	電灯設備改修工事		1.0	式			
Ⅱ-6-2	電灯設備撤去工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-6-1	電灯設備改修工事						
	照明器具	A402(撤去再使用)	4.0	台			
	照明器具	A402L(撤去再使用)	2.0	台			
	照明器具	F151(撤去再使用)	1.0	台			
	誘導灯	あ201(撤去再使用)	1.0	台			
	埋込スイッチ	1P15A×1 新金	1.0	台			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C コロガシ	3.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF内	1.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C コロガシ	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	24.0	m			
	ケーブル	EM-FP2.0-2C コロガシ	7.0	m			
	電線管	(PF16) インペイ	1.0	m			
	アウトレットボックス	102° ×44 C付	1.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-6-2	電灯設備撤去工事						
	電線	IV2.0×2 管内	4.0	m			
	電線	IV2.0×4 管内	4.0	m			
	ケーブル	FP2.0-2C 管内	6.0	m			
	電線管	(19) インペイ	10.0	m			
	電線管	(25) インペイ	4.0	m			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-7	コンセント設備						
Ⅱ-7-1	コンセント設備改修工事		1.0	式			
Ⅱ-7-2	コンセント設備撤去工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-7-1	コンセント設備改修工事						
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極付 新金	1.0	個			
	防水コンセント	2P15A×2 接地極・接地端子付	4.0	個			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5°-3C 管内	41.0	m			
	電線管	(PF22) インペイ	3.0	m			
	電線管	(PE22) 露出	41.0	m			
	アウトレットボックス	102° ×44 C付	1.0	個			
	露出ボックス	丸形3方出(G22)	1.0	個			
	露出ボックス	角形1個用1方出(G22)	3.0	個			
	メタルモール	A型	3.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	1.0	個			
	コーナーボックス	A型	2.0	個			
	ブッシング	A型	2.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-7-2	コンセント設備撤去工事						
	防水コンセント	2P15A×2 接地極付	1.0	個			
	ケーブル	CV3.5° -3C 管内	41.0	m			
	電線管	(VE22) 露出	41.0	m			
	露出ボックス	丸三方出 (G22)	1.0	個			
	露出ボックス	角一方出 (G22)	3.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-8	火災報知設備						
Ⅱ-8-1	火災報知設備改修工事		1.0	式			
Ⅱ-8-2	火災報知設備撤去工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-8-1	火災報知設備改修工事						
	ケーブル	EM-AE1.2-4C コロガシ	2.0	m			
	差動式スポット型感知器	2種 露出型	1.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-8-2	火災報知設備撤去工事						
	定温式スポット型感知器	1種防水型	1.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-9	仮設工事						
Ⅱ-9-1	仮設改修工事	■ 1回目	1.0	式			
Ⅱ-9-2	仮設撤去工事	■ 1回目	1.0	式			
Ⅱ-9-3	仮設改修工事	■ 2回目	1.0	式			
Ⅱ-9-4	仮設撤去工事	■ 2回目	1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-9-1	仮設改修工事	■ 1回目					
	仮設発電機盤A		1.0	面			
	発電機	1φ100V 2KVA	1.0	台			
	電工ドラム	接地極付(ケーブル30m)	1.0	個			
	発電機(リース)	3φ200V 50KVA 3日間 3台	1.0	式			
	発電機(リース)	1φ100V 2KVA 3日間 13台	1.0	式			
	電工ドラム(リース)	接地極付(ケーブル30m) 3日間 13台	1.0	式			
	電線	IV2.0×1 管内	17.0	m			
	電線	IV5.5°×1 管内	12.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-2C コロガシ	8.0	m			
	ケーブル	2PNCT3.5°-3C コロガシ	4.0	m			
	ケーブル	2PNCT8°-3C コロガシ	48.0	m			
	ケーブル	2PNCT14°-3C コロガシ	43.0	m			
	接地極	ED 14φ×1.5m	12.0	本			
	接地極	ED(ELB) 14φ×1.5m	2.0	本			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-9-2	仮設撤去工事	■ 1回目					
	仮設発電機盤A	(再使用する)	1.0	面			
	ケーブル(再使用する)	VVF2.0-2C コロガシ	8.0	m			
	ケーブル(再使用する)	2PNCT3.5° -3C コロガシ	4.0	m			
	ケーブル(再使用する)	2PNCT8° -3C コロガシ	48.0	m			
	ケーブル(再使用する)	2PNCT14° -3C コロガシ	43.0	m			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-9-3	仮設改修工事	■ 2回目					
	仮設発電機盤A	(既設再使用)	1.0	面			
	発電機(リース)	3φ200V 50KVA 3日間 3台	1.0	式			
	発電機(リース)	1φ100V 2KVA 3日間 13台	1.0	式			
	電工トラム(リース)	接地極付(ケーブル30m) 3日間 13台	1.0	式			
	ケーブル(既設再使用)	VVF2.0-2C コロガシ	8.0	m			
	ケーブル(既設再使用)	2PNCT3.5°-3C コロガシ	4.0	m			
	ケーブル(既設再使用)	2PNCT8°-3C コロガシ	48.0	m			
	ケーブル(既設再使用)	2PNCT14°-3C コロガシ	43.0	m			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-9-4	仮設撤去工事	■ 2回目					
	仮設発電機盤A	(再使用する)	1.0	面			
	ケーブル(再使用する)	VVF2.0-2C コロガシ	8.0	m			
	ケーブル(再使用する)	2PNCT3.5° -3C コロガシ	4.0	m			
	ケーブル(再使用する)	2PNCT8° -3C コロガシ	48.0	m			
	ケーブル(再使用する)	2PNCT14° -3C コロガシ	43.0	m			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	東病棟改修工事						
Ⅲ-1	幹線設備		1.0	式			
Ⅲ-2	動力設備		1.0	式			
Ⅲ-3	電灯設備		1.0	式			
Ⅲ-4	コンセント設備		1.0	式			
Ⅲ-5	拡声設備		1.0	式			
Ⅲ-6	ナースコール設備		1.0	式			
Ⅲ-7	火災報知設備		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-1	幹線設備	改修工事					
	電灯動力分岐盤	C-SM	1.0	面			
	電線	EM-IE5.5° ×2 管内	208.0	m			
	電線	EM-IE22° ×2 管内	96.0	m			
	ケーブル	EM-CET22° 管内	18.0	m			
	ケーブル	EM-CET22° コロガシ	78.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° 管内	31.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° コロガシ	137.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° 管内	32.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° コロガシ	17.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° ラック	62.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° 架空	9.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° 管内	26.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° ラック	62.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° 架空	9.0	m			
	ケーブル	EM-CET150° 管内	26.0	m			
	ケーブル	EM-CET150° ラック	62.0	m			
	ケーブル	EM-CET150° 架空	9.0	m			
	電線管	(PE36) 露出	12.0	m			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管	(PE42) 露出	19.0	m			
	電線管	(PE54) 露出	6.0	m			
	電線管	(PE70) 露出	3.0	m			
	電線管	(PE82) 露出	3.0	m			
	電線管	(F2#50) ビニルヒフク 露出	6.0	m			
	電線管	(F2#63) ビニルヒフク 露出	20.0	m			
	電線管	(F2#76) ビニルヒフク 露出	6.0	m			
	電線管	(F2#83) ビニルヒフク 露出	6.0	m			
	フルボックス SS形	200° × 200 SUSWP 露出	1.0	個			
	フルボックス SS形	300° × 300 SUSWP 露出	3.0	個			
	フルボックス SS形	600° × 600 SUSWP 露出	1.0	個			
	ケーブルラック (スーパータイマ)	W=200 (直線)	35.0	m			
	ケーブルラック (スーパータイマ)	W=200 (L型)	2.0	個			
	ケーブルラックカバー (スーパータイマ)	W=200	35.0	m			
	ネトロンシート	W=200	35.0	m			
	メッセージャーワイヤー	22°	17.0	m			
	メッセージャーワイヤー	38°	9.0	m			
	メッセージャーワイヤー取付金物		6.0	個			
	壁貫通補修	コア抜き75φ	5.0	箇所			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁貫通補修	コブ抜き100φ	7.0	箇所			
	壁貫通補修	コブ抜き150φ	4.0	箇所			
	防火区画貫通処理	75φ	3.0	箇所			
	防火区画貫通処理	100φ	4.0	箇所			
	エックス線撮影	(非破壊検査)	31.0	枚			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-2	動力設備	改修工事					
	電灯動力盤	C-1LP-1	1.0	面			
	電灯動力盤	C-2LP-1	1.0	面			
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C 管内	11.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C コロガシ	34.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C 管内	10.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C コロガシ	49.0	m			
	電線管	(PE22) 露出	21.0	m			
	フルボックス SS形	150° ×150 SUSWP 露出	5.0	個			
	電動機接続材	F2#24 ビニルビフク 露出	6.0	箇所			
	電動機等結線	(7.5KW以下)	6.0	箇所			
	壁貫通補修	コア抜き50φ	1.0	箇所			
	防火区画貫通処理	50φ	1.0	箇所			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-3	電灯設備						
Ⅲ-3-1	電灯設備改修工事		1.0	式			
Ⅲ-3-2	電灯設備撤去工事		1.0	式			
Ⅲ-3-3	電灯設備仮設工事		1.0	式			
Ⅲ-3-4	電灯設備仮設撤去工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-3-1	電灯設備改修工事						
	照明器具	A401L(撤去再使用)	2.0	台			
	照明器具	B42C(撤去再使用)	4.0	台			
	照明器具	B401(撤去再使用)	54.0	台			
	照明器具	B402(撤去再使用)	6.0	台			
	照明器具	D(撤去再使用)	2.0	台			
	照明器具	a401	4.0	台			
	照明器具	b234H	4.0	台			
	非常照明器具	ア50	4.0	台			
	ファンコイルスイッチ用プレート	1ヶ用角 新金	47.0	枚			
	埋込スイッチ	1P15A×2 新金	4.0	個			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C コロガシ	6.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	32.0	m			
	ケーブル	EM-FP2.0-2C コロガシ	12.0	m			
	アウトレットボックス	102° ×54 C付	6.0	個			
	メタルモール	A型	5.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	4.0	個			
	コーナーボックス	A型	4.0	個			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-3-2	電灯設備撤去工事						
	照明器具	B42C	4.0	台			
	電線	IV2.0×2 管内	28.0	m			
	電線管	(19) インチ	28.0	m			
	計						

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
Ⅲ-3-3	電灯設備仮設工事											
	照明器具	a401		8.0		台						
	照明器具	a402		4.0		台						
	照明器具	d271		4.0		台						
	非常照明器具	か(撤去再使用)		2.0		台						
	埋込スイッチ	1P15A×2	新金	2.0		個						
	埋込スイッチ	調光スイッチ(0～100%)	新金	4.0		個						
		+1P15A×2										
	ケーブル	VVF1.6-3C	管内	12.0		m						
	ケーブル	VVF1.6-3C	コロガシ	14.0		m						
	ケーブル	VVF2.0-3C	管内	10.0		m						
	ケーブル	VVF2.0-3C	コロガシ	42.0		m						
	ケーブル	CVV1.25° -2C	管内	5.0		m						
	ケーブル	CVV1.25° -2C	コロガシ	6.0		m						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C	コロガシ	18.0		m						
	アウトレットボックス	102° ×54 C付		6.0		個						
	メタルモール	A型		2.0		m						
	スイッチボックス 1ヶ用	A型		2.0		個						
	コーナーボックス	A型		2.0		個						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フッシク	A型	4.0	個			
	メタルモール	B型	5.0	m			
	スイッチボックス 2ヶ用	B型	4.0	個			
	コーナーボックス	B型	4.0	個			
	フッシク	B型	8.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-3-4	電灯設備仮設撤去工事						
	照明器具	a401	4.0	台			
	照明器具	a402	4.0	台			
	埋込スイッチ	1P15A×2	2.0	個			
	埋込スイッチ	調光スイッチ(0～100%)	4.0	個			
		+1P15A×2					
	ケーブル	VVF1.6-3C 管内	12.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C コロガシ	14.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	10.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	42.0	m			
	ケーブル	CVV1.25° -2C 管内	5.0	m			
	ケーブル	CVV1.25° -2C コロガシ	6.0	m			
	アウトレットボックス	102° ×54 C付	6.0	個			
	メタルモール	A型	2.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	2.0	個			
	メタルモール	B型	5.0	m			
	スイッチボックス 2ヶ用	B型	4.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-4	コンセント設備						
Ⅲ-4-1	コンセント設備改修工事		1.0	式			
Ⅲ-4-2	コンセント設備撤去工事		1.0	式			
Ⅲ-4-3	コンセント設備仮設工事		1.0	式			
Ⅲ-4-4	コンセント設備仮設撤去工事		1.0	式			
Ⅲ-4-5	空調電源設備改修工事		1.0	式			
Ⅲ-4-6	空調電源設備撤去工事		1.0	式			
Ⅲ-4-7	空調電源設備仮設工事		1.0	式			
Ⅲ-4-8	空調電源設備仮設撤去工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-4-1	コンセント設備改修工事						
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極付 新金	8.0	個			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	34.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	29.0	m			
	メタルモール	A型	9.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	4.0	個			
	コーナーボックス	A型	4.0	個			
	プッシュク	A型	8.0	個			
	メタルモール	B型	9.0	m			
	スイッチボックス 2ヶ用	B型	4.0	個			
	コーナーボックス	B型	4.0	個			
	プッシュク	B型	8.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-4-2	コンセント設備撤去工事						
	埋込コンセント	2P15A×2	4.0	個			
	フロアコンセント	2P15A×2	2.0	個			
	電線	IV2.0×2 管内	61.0	m			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-4-3	コンセント設備仮設工事						
	キー付コンセント	2P15A×2 接地極付	4.0	個			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	15.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	15.0	m			
	メタルモール	A型	4.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	2.0	個			
	コーナーボックス	A型	2.0	個			
	ブッシング	A型	4.0	個			
	メタルモール	B型	4.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	B型	2.0	個			
	コーナーボックス	B型	2.0	個			
	ブッシング	B型	4.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-4-4	コンセント設備仮設撤去工事						
	キー付コンセント	2P15A×2 接地極付	4.0	個			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	15.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	15.0	m			
	メタルモール	A型	4.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	2.0	個			
	メタルモール	B型	4.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	B型	2.0	個			
	計						

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
Ⅲ-4-5	空調電源設備改修工事											
	電灯盤	C-1L-3		1.0		面						
	電灯盤	C-1L-4		1.0		面						
	電灯盤	C-1L-5		1.0		面						
	埋込スイッチ	1P15A×1(ハ ^ロ イロット内蔵 2線式)	新金	38.0		個						
	埋込コンセント	2P15A×1 接地極・接地端子付	新金	20.0		個						
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C	管内	48.0		m						
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C	コロガシ	127.0		m						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C	管内	9.0		m						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C	コロガシ	419.0		m						
	ケーブル	EM-CE3.5°-3C	管内	150.0		m						
	ケーブル	EM-CE3.5°-3C	ラック	240.0		m						
	ケーブル	EM-CE3.5°-3C	コロガシ	84.0		m						
	電線管	(PE22)	露出	49.0		m						
	電線管	(PE28)	露出	3.0		m						
	電線管	(PE42)	露出	18.0		m						
	電線管	(F2#24) ビニルヒフク	露出	46.0		m						
	電線管	(F2#30) ビニルヒフク	露出	3.0		m						
	電線管	(F2#50) ビニルヒフク	露出	18.0		m						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アウトレットボックス	102° ×44 C付	4.0	個			
	プルボックス SS形	150° ×150 SUSWP 露出	2.0	個			
	メタルモール	A型	57.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	57.0	個			
	コーナーボックス	A型	57.0	個			
	フッシング	A型	114.0	個			
	壁貫通補修	コブ抜き50φ	17.0	箇所			
	防火区画貫通処理	50φ	34.0	箇所			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-4-6	空調電源設備撤去工事						
	天井埋込コンセント	2P15A×1 E極付	44.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-4-7	空調電源設備仮設工事						
	埋込スイッチ	1P15A×1(ハイト内蔵 2線式) 新金	6.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 接地極・接地端子付 新金	6.0	個			
	ケーブル	VVF1.6-2C 管内	7.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C コロガシ	19.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	3.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	67.0	m			
	アウトレットボックス	102° ×54 C付	2.0	個			
	メタルモール	A型	10.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	12.0	個			
	コーナーボックス	A型	12.0	個			
	ブッシング	A型	24.0	個			
	防火区画貫通処理	50 φ	4.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-4-8	空調電源設備仮設撤去工事						
	埋込スイッチ	1P15A×1 (ハ゜イロット内蔵 2線式)	6.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 接地極・接地端子付	6.0	個			
	ケーブル	VVF1.6-2C 管内	7.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C コロガシ	19.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	2.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	67.0	m			
	アウトレットボックス	102° ×54 C付	2.0	個			
	メタルモール	A型	10.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	12.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-5	拡声設備						
Ⅲ-5-1	拡声設備改修工事		1.0	式			
Ⅲ-5-2	拡声設備仮設工事		1.0	式			
Ⅲ-5-3	拡声設備仮設撤去工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-5-1	拡声設備改修工事						
	天井埋込型スピーカー	(撤去再使用)	2.0	台			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-5-2	拡声設備仮設工事						
	天井埋込型スピーカー	(撤去再使用)	2.0	台			
	ケーブル	HP1.2-3C コロガシ	5.0	m			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-5-3	拡声設備仮設撤去工事						
	ケーブル	HP1.2-3C コロガシ	5.0	m			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-6	ナースコール設備						
	ワイヤレスコール発信機		8.0	台			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-7	火災報知設備						
Ⅲ-7-1	火災報知設備改修工事		1.0	式			
Ⅲ-7-2	火災報知設備仮設工事		1.0	式			
Ⅲ-7-3	火災報知設備仮設撤去工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-7-1	火災報知設備改修工事						
	光電式スポット型感知器	2種 露出型（撤去再使用）	35.0	個			
	光電式スポット型感知器	3種 露出型（撤去再使用）	1.0	個			
	ケーブル	EM-AE1. 2-4C コロガシ	14.0	m			
	アウトレットボックス	102° × 54 C付	4.0	個			
	立会検査費	P型1級	1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-7-2	火災報知設備仮設工事						
	光電式スポット型感知器	2種 露出型	4.0	個			
	光電式スポット型感知器	2種 露出型(撤去再使用)	2.0	個			
	ケーブル	AE1.2-4C コロガシ	10.0	m			
	アウトレットボックス	102° × 54 C付	4.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-7-3	火災報知設備仮設撤去工事						
	ケーブル	AE1. 2-4C コロガシ	10.0	m			
	アウトレットボックス	102° ×54 C付	4.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV	北病棟改修工事						
IV-1	幹線設備		1.0	式			
IV-2	動力設備		1.0	式			
IV-3	電灯設備		1.0	式			
IV-4	コンセント設備		1.0	式			
IV-5	拡声設備		1.0	式			
IV-6	ナースコール設備		1.0	式			
IV-7	火災報知設備		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-1	幹線設備	改修工事					
	電灯動力分岐盤	E-SM	1.0	面			
	電線	EM-IE5.5° ×2 管内	101.0	m			
	電線	EM-IE22° ×2 管内	79.0	m			
	ケーブル	EM-CET14° 管内	47.0	m			
	ケーブル	EM-CET14° ラック	46.0	m			
	ケーブル	EM-CET14° 架空	9.0	m			
	ケーブル	EM-CET22° 管内	14.0	m			
	ケーブル	EM-CET22° コロガシ	38.0	m			
	ケーブル	EM-CET22° ラック	4.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° 管内	7.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° コロガシ	38.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° 管内	36.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° コロガシ	38.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° ラック	42.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° 架空	9.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° 管内	33.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° コロガシ	209.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° ラック	8.0	m			

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	ケーブル	EM-CET150°	管内	57.0	m							
	ケーブル	EM-CET150°	ラック	83.0	m							
	ケーブル	EM-CET150°	架空	17.0	m							
	電線管	(E31)	露出	10.0	m							
	電線管	(PE28)	露出	20.0	m							
	電線管	(PE36)	露出	8.0	m							
	電線管	(PE42)	露出	3.0	m							
	電線管	(PE54)	露出	8.0	m							
	電線管	(PE70)	露出	19.0	m							
	電線管	(PE82)	露出	10.0	m							
	電線管	(F2#30) ビニルヒフク	露出	10.0	m							
	電線管	(F2#50) ビニルヒフク	露出	6.0	m							
	電線管	(F2#63) ビニルヒフク	露出	14.0	m							
	電線管	(F2#76) ビニルヒフク	露出	14.0	m							
	電線管	(F2#83) ビニルヒフク	露出	11.0	m							
	プルボックス SS形	600° × 600	露出	1.0	個							
	プルボックス SS形	200° × 200 SUSWP	露出	1.0	個							
	プルボックス SS形	500° × 500 SUSWP	露出	2.0	個							
	プルボックス SS形	600° × 600 SUSWP	露出	1.0	個							

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブルラック (スーパースタイマ)	W=200 (直線)	151.0	m			
	ケーブルラック (スーパースタイマ)	W=200 (L型)	8.0	個			
	ケーブルラックカバー (スーパースタイマ)	W=200	151.0	m			
	ネロンシート	W=200	151.0	m			
	ケーブルラック 支持架台	W=300	43.0	個			
	メッセージワイヤー	14°	9.0	m			
	メッセージワイヤー	22°	9.0	m			
	メッセージワイヤー	38°	17.0	m			
	メッセージワイヤー取付金物		8.0	個			
	壁貫通補修	コブ抜き75φ	1.0	箇所			
	壁貫通補修	コブ抜き100φ	8.0	箇所			
	防火区画貫通処理	100φ	3.0	箇所			
	エクス線撮影	(非破壊検査)	48.0	枚			
	塗装費		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-2	動力設備	改修工事					
	電灯動力盤	E-1LP-1	1.0	面			
	電灯動力盤	E-2LP-1	1.0	面			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C 管内	18.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C コロガシ	84.0	m			
	電線管	(PE22) 露出	18.0	m			
	フルボックス SS形	150° ×150 SUSWP 露出	5.0	個			
	電動機接続材	F2#24 ビニルヒフク 露出	6.0	箇所			
	電動機等結線	(7.5KW以下)	6.0	箇所			
	壁貫通補修	コブ抜き75φ	2.0	箇所			
	防火区画貫通処理	75φ	1.0	箇所			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-3	電灯設備						
IV-3-1	電灯設備改修工事		1.0	式			
IV-3-2	電灯設備撤去工事		1.0	式			
IV-3-3	電灯設備仮設工事		1.0	式			
IV-3-4	電灯設備仮設撤去工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-3-1	電灯設備改修工事						
	照明器具	A401L(撤去再使用)	2.0	台			
	照明器具	B42C(撤去再使用)	4.0	台			
	照明器具	B401(撤去再使用)	80.0	台			
	照明器具	B402(撤去再使用)	10.0	台			
	照明器具	b234	8.0	台			
	非常照明器具	750	2.0	台			
	非常照明器具	か(撤去再使用)	2.0	台			
	ブラנקプレート	1ヶ用角 新金	63.0	枚			
	埋込スイッチ	1P15A×2 新金	2.0	個			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C コロガシ	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	25.0	m			
	ケーブル	EM-FP2.0-2C コロガシ	7.0	m			
	アウトレットボックス	102° ×54 C付	2.0	個			
	メタルモール	A型	2.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	2.0	個			
	コーナーボックス	A型	2.0	個			
	ブッシング	A型	4.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-3-2	電灯設備撤去工事						
	照明器具	B42C	4.0	台			
	電線	IV2.0×2 管内	21.0	m			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-3-3	電灯設備仮設工事						
	照明器具	a401	8.0	台			
	照明器具	d271	4.0	台			
	埋込スイッチ	調光スイッチ(0～100%) 新金	4.0	個			
		+1P15A×2					
	ケーブル	VVF1.6-3C 管内	5.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C コロガシ	10.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	5.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	37.0	m			
	ケーブル	CVV1.25° -2C 管内	5.0	m			
	ケーブル	CVV1.25° -2C コロガシ	7.0	m			
	アウトレットボックス	102° ×54 C付	4.0	個			
	メタルモール	B型	5.0	m			
	スイッチボックス 2ケ用	B型	4.0	個			
	コーナーボックス	B型	4.0	個			
	ブッシング	B型	8.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-3-4	電灯設備仮設撤去工事						
	照明器具	a401	8.0	台			
	照明器具	d271	4.0	台			
	埋込スイッチ	調光スイッチ(0～100%)	4.0	個			
		+1P15A×2					
	ケーブル	VVF1.6-3C 管内	5.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C コロガシ	10.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	5.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	37.0	m			
	ケーブル	CVV1.25° -2C 管内	5.0	m			
	ケーブル	CVV1.25° -2C コロガシ	7.0	m			
	アウトレットボックス	102° ×54 C付	4.0	個			
	メタルモール	B型	5.0	m			
	スイッチボックス 2ケ用	B型	4.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-4	コンセント設備						
IV-4-1	コンセント設備改修工事		1.0	式			
IV-4-2	コンセント設備撤去工事		1.0	式			
IV-4-3	コンセント設備仮設工事		1.0	式			
IV-4-4	コンセント設備仮設撤去工事		1.0	式			
IV-4-5	空調電源設備改修工事		1.0	式			
IV-4-6	空調電源設備撤去工事		1.0	式			
IV-4-7	空調電源設備仮設工事		1.0	式			
IV-4-8	空調電源設備仮設撤去工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-4-1	コンセント設備改修工事						
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極付 新金	6.0	個			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	25.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	31.0	m			
	メタルモール	A型	4.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	2.0	個			
	コーナーボックス	A型	2.0	個			
	ブッシング	A型	4.0	個			
	メタルモール	B型	9.0	m			
	スイッチボックス 2ヶ用	B型	4.0	個			
	コーナーボックス	B型	4.0	個			
	ブッシング	B型	8.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV-4-2	コンセント設備撤去工事						
	埋込コンセント	2P15A×2	4.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-4-3	コンセント設備仮設工事						
	キー付コンセント	2P15A×2 接地極付	4.0	個			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	16.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	22.0	m			
	メタルモール	A型	4.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	2.0	個			
	コーナーボックス	A型	2.0	個			
	プッシュク	A型	2.0	個			
	メタルモール	B型	4.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	B型	2.0	個			
	コーナーボックス	B型	2.0	個			
	プッシュク	B型	2.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-4-4	コンセント設備仮設撤去工事						
	キー付コンセント	2P15A×2 接地極付	4.0	個			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	15.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	21.0	m			
	メタルモール	A型	4.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	2.0	個			
	メタルモール	B型	4.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	B型	2.0	個			
	計						

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
IV-4-5	空調電源設備改修工事											
	電灯盤	E-1L-3		1.0		面						
	電灯盤	E-1L-4		1.0		面						
	電灯盤	E-2L-3		1.0		面						
	電灯盤	E-2L-4		1.0		面						
	埋込スイッチ	1P15A×1 (ハ イロット内蔵 2線式)	新金	42.0		個						
	埋込コンセント	2P15A×1 接地極・接地端子付	新金	45.0		個						
	キー付コンセント	2P15A×2 接地極付		8.0		個						
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C	管内	50.0		m						
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C	コロガシ	154.0		m						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C	管内	36.0		m						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C	コロガシ	917.0		m						
	ケーブル	EM-EEF2.6-3C	管内	3.0		m						
	ケーブル	EM-EEF2.6-3C	コロガシ	98.0		m						
	ケーブル	EM-CE3.5° -3C	管内	74.0		m						
	ケーブル	EM-CE3.5° -3C	ラック	211.0		m						
	ケーブル	EM-CE3.5° -3C	コロガシ	94.0		m						
	電線管	(PE22)	露出	27.0		m						
	電線管	(PE28)	露出	5.0		m						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管	(PE36) 露出	5.0	m			
	電線管	(F2#24) ビニルヒフク 露出	23.0	m			
	電線管	(F2#30) ビニルヒフク 露出	28.0	m			
	電線管	(F2#38) ビニルヒフク 露出	28.0	m			
	アウトレットボックス	102° × 44 C付	4.0	個			
	アウトレットボックス	102° × 54 C付	10.0	個			
	フルボックス SS形	150° × 150 SUSWP 露出	5.0	個			
	メタルモール	A型	84.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	84.0	個			
	コーナーボックス	A型	84.0	個			
	ブッシング	A型	168.0	個			
	メタルモール	B型	3.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	B型	5.0	個			
	コーナーボックス	B型	5.0	個			
	ブッシング	B型	10.0	個			
	壁貫通補修	コブ抜き50φ	40.0	箇所			
	防火区画貫通処理	50φ	58.0	箇所			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-4-6	空調電源設備撤去工事						
	天井埋込コンセント	2P15A×1 E極付	51.0	個			
	計						

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
IV-4-7	空調電源設備仮設工事											
	埋込スイッチ	1P15A×1 (ハ°イロット内蔵 2線式)	新金	4.0		個						
	埋込コンセント	2P15A×1 接地極・接地端子付	新金	4.0		個						
	ケーブル	VVF1.6-2C	管内	5.0		m						
	ケーブル	VVF1.6-2C	コロガシ	16.0		m						
	ケーブル	VVF2.0-3C	管内	1.0		m						
	ケーブル	VVF2.0-3C	コロガシ	34.0		m						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C	管内	1.0		m						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C	コロガシ	48.0		m						
	メタルモール	A型		7.0		m						
	スイッチボックス 1ヶ用	A型		8.0		個						
	コーナーボックス	A型		8.0		個						
	ブッシング	A型		16.0		個						
	計											

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-4-8	空調電源設備仮設撤去工事						
	埋込スイッチ	1P15A×1 (ハロイット内蔵 2線式)	4.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 接地極・接地端子付	2.0	個			
	ケーブル	VVF1.6-2C 管内	5.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C コロガシ	16.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	1.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	34.0	m			
	メタルモール	A型	6.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	6.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-5	拡声設備	改修工事					
	天井埋込型スピーカー	(撤去再使用)	10.0	台			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-6	ナースコール設備						
	ワイヤレスコール発信機		8.0	台			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-7	火災報知設備						
IV-7-1	火災報知設備改修工事		1.0	式			
IV-7-2	火災報知設備仮設工事		1.0	式			
IV-7-3	火災報知設備仮設撤去工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-7-1	火災報知設備改修工事						
	光電式スポット型感知器	2種 露出型(撤去再使用)	54.0	個			
	光電式スポット型感知器	3種 露出型(撤去再使用)	2.0	個			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C コロガシ	14.0	m			
	立会検査費	P型1級	1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-7-2	火災報知設備仮設工事						
	光電式スポット型感知器	2種 露出型	4.0	個			
	光電式スポット型感知器	2種 露出型(撤去再使用)	2.0	個			
	光電式スポット型感知器	3種 露出型(撤去再使用)	2.0	個			
	ケーブル	AE1.2-4C コロガシ	23.0	m			
	アウトレットボックス	102° × 54 C付	4.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV-7-3	火災報知設備仮設撤去工事						
	光電式スポット型感知器	2種 露出型	2.0	個			
	ケーブル	AE1.2-4C コロガシ	23.0	m			
	アウトレットボックス	102° × 54 C付	4.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V	西病棟改修工事						
V-1	幹線設備		1.0	式			
V-2	動力設備		1.0	式			
V-3	電灯設備		1.0	式			
V-4	コンセント設備		1.0	式			
V-5	ナースコール設備		1.0	式			
V-6	火災報知設備		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-1	幹線設備	改修工事					
	電灯動力分岐盤	D-SM	1.0	面			
	電線	EM-IE5.5° ×2 管内	178.0	m			
	電線	EM-IE22° ×2 管内	100.0	m			
	ケーブル	EM-CET22° 管内	16.0	m			
	ケーブル	EM-CET22° コロガシ	32.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° 管内	14.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° コロガシ	35.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° 管内	9.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° コロガシ	39.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° ラック	5.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° 管内	36.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° コロガシ	46.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° ラック	63.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° 架空	9.0	m			
	ケーブル	EM-CET150° 管内	29.0	m			
	ケーブル	EM-CET150° ラック	63.0	m			
	ケーブル	EM-CET150° 架空	9.0	m			
	電線管	(PE36) 露出	8.0	m			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管	(PE42) 露出	6.0	m			
	電線管	(PE54) 露出	3.0	m			
	電線管	(PE70) 露出	8.0	m			
	電線管	(PE82) 露出	5.0	m			
	電線管	(F2#50) ビニルヒフク 露出	8.0	m			
	電線管	(F2#63) ビニルヒフク 露出	14.0	m			
	電線管	(F2#76) ビニルヒフク 露出	10.0	m			
	電線管	(F2#83) ビニルヒフク 露出	6.0	m			
	フルボックス SS形	300° × 300 SUSWP 露出	1.0	個			
	フルボックス SS形	400° × 400 SUSWP 露出	1.0	個			
	フルボックス SS形	600° × 600 SUSWP 露出	1.0	個			
	ケーブルラック (スーパータイマ)	W=200 (直線)	44.0	m			
	ケーブルラック (スーパータイマ)	W=200 (L型)	2.0	個			
	ケーブルラックカバー (スーパータイマ)	W=200	44.0	m			
	ネトロンシート	W=200	44.0	m			
	メッセージワイヤー	22°	9.0	m			
	メッセージワイヤー	38°	9.0	m			
	メッセージワイヤー取付金物		4.0	個			
	壁貫通補修	コア抜き75φ	1.0	箇所			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁貫通補修	コブ抜き100φ	7.0	箇所			
	防火区画貫通処理	100φ	6.0	箇所			
	エックス線撮影	(非破壊検査)	23.0	枚			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-2	動力設備	改修工事					
	電灯動力盤	D-1LP-1	1.0	面			
	電灯動力盤	D-2LP-1	1.0	面			
	電線	EM-IE5.5° ×1 管内	17.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C 管内	28.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C コロガシ	174.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C ラック	3.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C コロガシ	29.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -3C 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -3C コロガシ	14.0	m			
	電線管	(PE22) 露出	33.0	m			
	電線管	(PE28) 露出	3.0	m			
	フルボックス SS形	150° ×150 SUSWP 露出	7.0	個			
	電動機接続材	F2#24 ビニルヒフク 露出	9.0	箇所			
	電動機等結線	(7.5KW以下)	9.0	箇所			
	壁貫通補修	コア抜き50φ	2.0	箇所			
	壁貫通補修	コア抜き75φ	1.0	箇所			
	防火区画貫通処理	50φ	4.0	箇所			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-3	電灯設備						
V-3-1	電灯設備改修工事		1.0	式			
V-3-2	電灯設備撤去工事		1.0	式			
V-3-3	電灯設備仮設工事		1.0	式			
V-3-4	電灯設備仮設撤去工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-3-1	電灯設備改修工事						
	照明器具	A401L(撤去再使用)	3.0	台			
	照明器具	B42C(撤去再使用)	2.0	台			
	照明器具	B401(撤去再使用)	30.0	台			
	照明器具	b234	2.0	台			
	照明器具	b234(撤去再使用)	2.0	台			
	非常照明器具	750	1.0	台			
	ブランププレート	1ヶ用角 新金	50.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2 新金	1.0	個			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	1.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C コロガシ	2.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	10.0	m			
	ケーブル	EM-FP2.0-2C コロガシ	2.0	m			
	アウトレットボックス	102° ×54 C付	1.0	個			
	メタルモール	A型	1.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	1.0	個			
	コーナーボックス	A型	1.0	個			
	ブッシング	A型	2.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-3-2	電灯設備撤去工事						
	照明器具	C204	1.0	個			
	照明器具	C204L	1.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1	2.0	個			
	電線	IV2.0×2 管内	13.0	m			
	電線管	(19) インチ	11.0	m			
	計						

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
V-3-3	電灯設備仮設工事											
	照明器具	a401		2.0		台						
	照明器具	b234		2.0		台						
	照明器具	d271		1.0		台						
	非常照明器具	f50		1.0		台						
	埋込スイッチ	1P15A×2	新金	1.0		個						
	埋込スイッチ	調光スイッチ(0～100%)	新金	1.0		個						
		+1P15A×2										
	ケーブル	VVF1.6-2C	管内	1.0		m						
	ケーブル	VVF1.6-2C	コロガシ	3.0		m						
	ケーブル	VVF1.6-3C	管内	1.0		m						
	ケーブル	VVF1.6-3C	コロガシ	2.0		m						
	ケーブル	VVF2.0-3C	管内	1.0		m						
	ケーブル	VVF2.0-3C	コロガシ	17.0		m						
	ケーブル	CVV1.25°-2C	管内	1.0		m						
	ケーブル	CVV1.25°-2C	コロガシ	2.0		m						
	ケーブル	FP2.0-2C	コロガシ	3.0		m						
	アウトレットボックス	102° ×54 C付		2.0		個						
	メタルモール	A型		1.0		m						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	1.0	個			
	コーナーボックス	A型	1.0	個			
	ブッシング	A型	2.0	個			
	メタルモール	B型	1.0	m			
	スイッチボックス 2ヶ用	B型	1.0	個			
	コーナーボックス	B型	1.0	個			
	ブッシング	B型	2.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-3-4	電灯設備仮設撤去工事						
	照明器具	a401	2.0	台			
	照明器具	d271	1.0	台			
	埋込スイッチ	1P15A×2	1.0	個			
	埋込スイッチ	調光スイッチ(0～100%)	1.0	個			
		+1P15A×2					
	ケーブル	VVF1.6-2C 管内	1.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C コロガシ	3.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C 管内	1.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C コロガシ	2.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	1.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	17.0	m			
	ケーブル	CVV1.25° -2C 管内	1.0	m			
	ケーブル	CVV1.25° -2C コロガシ	2.0	m			
	ケーブル	FP2.0-2C コロガシ	3.0	m			
	アウトレットボックス	102° ×54 C付	2.0	個			
	メタルモール	A型	1.0	m			
	スイッチボックス 1ケ用	A型	1.0	個			
	メタルモール	B型	1.0	m			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スイッチボックス 2ヶ用	B型	1.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-4	コンセント設備						
V-4-1	コンセント設備改修工事		1.0	式			
V-4-2	コンセント設備撤去工事		1.0	式			
V-4-3	コンセント設備仮設工事		1.0	式			
V-4-4	コンセント設備仮設撤去工事		1.0	式			
V-4-5	空調電源設備改修工事		1.0	式			
V-4-6	空調電源設備撤去工事		1.0	式			
V-4-7	空調電源設備仮設工事		1.0	式			
V-4-8	空調電源設備仮設撤去工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-4-1	コンセント設備改修工事						
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極付 新金	4.0	個			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	4.0	m			
	メタルモール	A型	1.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	1.0	個			
	コーナーボックス	A型	1.0	個			
	ブッシング	A型	2.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-4-2	コンセント設備撤去工事						
	埋込コンセント	2P15A×2	3.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-4-3	コンセント設備仮設工事						
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極付 新金	2.0	個			
	ブラックプレート	1ヶ用角 新金	2.0	枚			
	キー付コンセント	2P15A×2 接地極付	1.0	個			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	7.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	12.0	m			
	メタルモール	A型	1.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	1.0	個			
	コーナーボックス	A型	1.0	個			
	ブッシング	A型	2.0	個			
	メタルモール	B型	4.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	B型	3.0	個			
	コーナーボックス	B型	3.0	個			
	ブッシング	B型	6.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-4-4	コンセント設備仮設撤去工事						
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極付	2.0	個			
	ブランクプレート	1ヶ用角	2.0	枚			
	キー付コンセント	2P15A×2 接地極付	1.0	個			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	7.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	12.0	m			
	メタルモール	A型	1.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	1.0	個			
	メタルモール	B型	4.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	B型	3.0	個			
	計						

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
V-4-5	空調電源設備改修工事											
	電灯盤	D-1L-3		1.0		面						
	電灯盤	D-1L-4		1.0		面						
	埋込スイッチ	1P15A×1(ハ イロット内蔵 2線式)	新金	28.0		個						
	埋込コンセント	2P15A×1 接地極・接地端子付	新金	16.0		個						
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C	管内	37.0		m						
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C	コロガシ	102.0		m						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C	管内	6.0		m						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C	コロガシ	250.0		m						
	ケーブル	EM-CE3.5° -3C	管内	103.0		m						
	ケーブル	EM-CE3.5° -3C	ラック	136.0		m						
	ケーブル	EM-CE3.5° -3C	コロガシ	140.0		m						
	電線管	(PE22)	露出	59.0		m						
	電線管	(PE42)	露出	3.0		m						
	電線管	(PE54)	露出	3.0		m						
	電線管	(F2#24) ビニルヒフク	露出	22.0		m						
	電線管	(F2#50) ビニルヒフク	露出	3.0		m						
	電線管	(F2#63) ビニルヒフク	露出	3.0		m						
	アウトレットボックス	102° ×44 C付		4.0		個						

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	プルボックス SS形	150°	×150 SUSWP	露出	6.0	個						
	メタルモール	A型			43.0	m						
	スイッチボックス 1ヶ用	A型			43.0	個						
	コーナーボックス	A型			43.0	個						
	ブッシング	A型			86.0	個						
	壁貫通補修	コブ抜き50φ			17.0	箇所						
	防火区画貫通処理	50φ			23.0	箇所						
	計											

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-4-6	空調電源設備撤去工事						
	天井埋込コンセント	2P15A×1 E極付	43.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-4-7	空調電源設備仮設工事						
	埋込スイッチ	1P15A×1(ハ°イロット内蔵 2線式) 新金	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 接地極・接地端子付 新金	2.0	個			
	ケーブル	VVF1.6-2C 管内	2.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C コロガシ	7.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	1.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	16.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	1.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	17.0	m			
	メタルモール	A型	3.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	4.0	個			
	コーナーボックス	A型	4.0	個			
	ブッシング	A型	8.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-4-8	空調電源設備仮設撤去工事						
	埋込スイッチ	1P15A×1 (ハロゲン内蔵 2線式)	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 接地極・接地端子付	1.0	個			
	ケーブル	VVF1.6-2C 管内	2.0	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C コロガシ	7.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	1.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C コロガシ	16.0	m			
	メタルモール	A型	3.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	3.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-5	ナースコール設備						
	省電力型ワイヤレスコール受信機		1.0	台			
	ワイヤレスコール発信機		2.0	台			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-6	火災報知設備						
V-6-1	火災報知設備改修工事		1.0	式			
V-6-2	火災報知設備仮設工事		1.0	式			
V-6-3	火災報知設備仮設撤去工事		1.0	式			
	計						

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
V-6-1	火災報知設備改修工事											
	光電式スポット型感知器	2種	露出型(撤去再使用)	18.0		個						
	ケーブル	EM-AE1.2-4C	コロガシ	7.0		m						
	立会検査費	P型1級		1.0		式						
	計											

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
V-6-2	火災報知設備仮設工事											
	光電式スポット型感知器	2種	露出型	2.0		個						
	光電式スポット型感知器	2種	(撤去再使用)	1.0		個						
	ケーブル	AE1.2-4C	コロガシ	8.0		m						
	アウトレットボックス	102°	×54 C付	2.0		個						
	計											

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V-6-3	火災報知設備仮設撤去工事						
	光電式スポット型感知器	2種 露出型	1.0	個			
	ケーブル	AE1.2-4C コロガシ	8.0	m			
	アウトレットボックス	102° × 54 C付	2.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VI	ソーシャルセンター棟改修工事						
VI-1	幹線設備		1.0	式			
VI-2	動力設備		1.0	式			
VI-3	コンセント設備		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VI-1	幹線設備	改修工事					
	電線	EM-IE5.5° ×2 管内	57.0	m			
	ケーブル	EM-CET14° 管内	27.0	m			
	ケーブル	EM-CET14° ラック	22.0	m			
	ケーブル	EM-CET14° 架空	9.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -3C 管内	27.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -3C ラック	22.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -3C 架空	9.0	m			
	電線管	(PE28) 露出	10.0	m			
	電線管	(F2#30) ビニルヒフク 露出	7.0	m			
	ケーブルラック (スーパータイマ)	W=300 (直線)	22.0	m			
	ケーブルラック (スーパータイマ)	W=500 (直線)	22.0	m			
	ケーブルラックカバー (スーパータイマ)	W=300	22.0	m			
	ケーブルラックカバー (スーパータイマ)	W=500	22.0	m			
	ネトロンシート	W=300	22.0	m			
	ネトロンシート	W=500	22.0	m			
	メッセンジャーワイヤー	14°	17.0	m			
	メッセンジャーワイヤー取付金物		4.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VI-2	動力設備	改修工事					
	電灯動力盤	G-1LP-1	1.0	面			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C 管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C コロガシ	32.0	m			
	電線管	(PE22) 露出	4.0	m			
	フルボックス SS形	150° ×150 SUSWP 露出	1.0	個			
	電動機接続材	F2#24 ビニルビク 露出	1.0	箇所			
	電動機等結線	(7.5KW以下)	1.0	箇所			
	壁貫通補修	コブ抜き50φ	1.0	箇所			
	エックス線撮影	(非破壊検査)	2.0	枚			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VI-3	コンセント設備	空調電源設備改修工事					
	埋込コンセント	2P15A×1 接地極・接地端子付 新金	1.0	個			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	1.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	6.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5°-3C 管内	37.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5°-3C ラック	29.0	m			
	電線管	(PE22) 露出	24.0	m			
	電線管	(PE36) 露出	3.0	m			
	電線管	(F2#24) ビニルヒフク 露出	8.0	m			
	電線管	(F2#38) ビニルヒフク 露出	3.0	m			
	フルボックス SS形	150° ×150 SUSWP 露出	2.0	個			
	メタルモール	A型	1.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	1.0	個			
	コーナーボックス	A型	1.0	個			
	ブッシング	A型	2.0	個			
	壁貫通補修	コア抜き50φ	1.0	箇所			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VII	救急医療棟改修工事						
VII-1	幹線設備		1.0	式			
VII-2	動力設備		1.0	式			
VII-3	電灯設備		1.0	式			
VII-4	コンセント設備		1.0	式			
VII-5	拡声設備		1.0	式			
VII-6	ナースコール設備		1.0	式			
VII-7	I T V設備		1.0	式			
VII-8	火災報知設備		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VII-1	幹線設備	改修工事					
	電灯動力分岐盤	F-SM-1	1.0	面			
	電灯動力分岐盤	F-SM-2	1.0	面			
	電線	EM-IE5.5° ×2 管内	181.0	m			
	電線	EM-IE22° ×2 管内	341.0	m			
	ケーブル	EM-CET14° 管内	11.0	m			
	ケーブル	EM-CET14° コロガシ	16.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° 管内	41.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° ラック	136.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° 管内	66.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° コロガシ	5.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° ラック	256.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° 架空	17.0	m			
	ケーブル	EM-CET150° 管内	25.0	m			
	ケーブル	EM-CET150° コロガシ	3.0	m			
	ケーブル	EM-CET150° ラック	114.0	m			
	ケーブル	EM-CET150° 架空	9.0	m			
	電線管	(E31) 露出	4.0	m			
	電線管	(PE28) 露出	3.0	m			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管	(PE42) 露出	17.0	m			
	電線管	(PE70) 露出	18.0	m			
	電線管	(PE82) 露出	3.0	m			
	電線管	(F2#30) ビニルヒフク 露出	4.0	m			
	電線管	(F2#63) ビニルヒフク 露出	24.0	m			
	電線管	(F2#76) ビニルヒフク 露出	12.0	m			
	電線管	(F2#83) ビニルヒフク 露出	4.0	m			
	フルボックス SS形	150° × 150 SUSWP 露出	1.0	個			
	フルボックス SS形	400° × 400 SUSWP 露出	2.0	個			
	フルボックス SS形	500° × 500 SUSWP 露出	2.0	個			
	フルボックス SS形	600° × 600 SUSWP 露出	1.0	個			
	ケーブルラック (スーパータイマ)	W=200 (直線)	120.0	m			
	ケーブルラック (スーパータイマ)	W=200 (L型)	11.0	個			
	ケーブルラックカバー (スーパータイマ)	W=200	120.0	m			
	ネトロンシート	W=200	120.0	m			
	メッセージワイヤー	38°	26.0	m			
	メッセージワイヤー取付金物		6.0	個			
	壁貫通補修	コア抜き50φ	5.0	箇所			
	壁貫通補修	コア抜き100φ	4.0	箇所			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁貫通補修	コブ抜き150φ	5.0	箇所			
	防火区画貫通処理	50φ	4.0	箇所			
	エックス線撮影	(非破壊検査)	20.0	枚			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VII-2	動力設備	改修工事					
	動力盤	F-1P-1	1.0	面			
	電線	EM-IE5.5° ×1 管内	8.0	m			
	電線	EM-IE8° ×1 管内	9.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	13.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	66.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -3C 管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C 管内	7.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C ラック	30.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -3C 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-CET14° 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CET22° 管内	7.0	m			
	電線管	(E25) 露出	4.0	m			
	電線管	(PE22) 露出	16.0	m			
	電線管	(PE28) 露出	6.0	m			
	電線管	(PE36) 露出	7.0	m			
	電線管	(F2#24) ビニルヒフク 露出	4.0	m			
	電線管	(F2#30) ビニルヒフク 露出	2.0	m			
	電線管	(F2#38) ビニルヒフク 露出	2.0	m			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アウトレットボックス	102° × 54 C付	9.0	個			
	プルボックス SS形	150° × 150 SUSWP 露出	1.0	個			
	電動機接続材	F2#24 ビニルヒフク 露出	2.0	箇所			
	電動機接続材	F2#30 ビニルヒフク 露出	1.0	箇所			
	電動機接続材	F2#38 ビニルヒフク 露出	1.0	箇所			
	電動機等結線	(7.5KW以下)	2.0	箇所			
	電動機等結線	(11KW以上)	1.0	箇所			
	壁貫通補修	コア抜き50φ	4.0	箇所			
	防火区画貫通処理	50φ	3.0	箇所			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VII-3	電灯設備	改修工事					
	照明器具	A401(撤去再使用)	6.0	台			
	照明器具	B321(撤去再使用)	6.0	台			
	照明器具	B322(撤去再使用)	62.0	台			
	照明器具	B324(撤去再使用)	17.0	台			
	照明器具	B654(撤去再使用)	16.0	台			
	照明器具	D(撤去再使用)	18.0	台			
	誘導灯	あ201(撤去再使用)	10.0	台			
	非常照明器具	か(撤去再使用)	22.0	台			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VII-4	コンセント設備	空調電源設備改修工事					
	電灯盤	F-1L-2	1.0	面			
	電灯盤	F-1L-3	1.0	面			
	電灯盤	F-1L-4	1.0	面			
	電灯盤	F-2L-1	1.0	面			
	埋込コンセント	2P15A×1 接地極・接地端子付 新金	5.0	個			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	41.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5°-3C 管内	153.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5°-3C ラック	162.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5°-3C コロガシ	59.0	m			
	電線管	(PE22) 露出	57.0	m			
	電線管	(PE54) 露出	8.0	m			
	電線管	(F2#24) ビニルヒフク 露出	40.0	m			
	電線管	(F2#63) ビニルヒフク 露出	8.0	m			
	プルボックス SS形	150° ×150 SUSWP 露出	3.0	個			
	メタルモール	A型	3.0	m			
	スイッチボックス 1ヶ用	A型	6.0	個			
	コーナーボックス	A型	6.0	個			

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	フッシク	A型		12.0		個						
	壁貫通補修	コア抜き50φ		8.0		箇所						
	防火区画貫通処理	50φ		8.0		箇所						
	計											

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VII-5	拡声設備	改修工事					
	天井埋込型スピーカー	(撤去再使用)	16.0	台			
	天井埋込型スピーカー	ATT付(撤去再使用)	13.0	台			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VII-6	ナースコール設備	改修工事					
	埋込型丸型子機	(撤去再使用)	15.0	台			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VII-7	I T V設備	改修工事					
	I T Vカメラ	(撤去再使用)	11.0	台			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VII-8	火災報知設備	改修工事					
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種、露出型(撤去再使用)	12.0	個			
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種、埋込型(撤去再使用)	18.0	個			
	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種(撤去再使用)	8.0	個			
	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種、埋込型(撤去再使用)	3.0	個			
	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	3種(撤去再使用)	6.0	個			
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	1種、防水型(撤去再使用)	2.0	個			
	立会検査費	P型1級	1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VIII	渡り廊下改修工事						
VIII-1	渡り廊下B改修工事		1.0	式			
VIII-2	渡り廊下C改修工事		1.0	式			
VIII-3	渡り廊下E改修工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VIII-1	渡り廊下B改修工事						
	幹線設備						
	ケーブルラック (スーパースタイル)	W=200 (直線)	8.0	m			
	ケーブルラック (スーパースタイル)	W=400 (直線)	13.0	m			
	ケーブルラック (スーパースタイル)	W=400 (L型)	1.0	個			
	ケーブルラックカバー (スーパースタイル)	W=200	8.0	m			
	ケーブルラックカバー (スーパースタイル)	W=400	13.0	m			
	ネトンシート	W=200	8.0	m			
	ネトンシート	W=400	13.0	m			
	ケーブルラック 支持架台	W=300	4.0	個			
	ケーブルラック 支持架台	W=500	8.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VIII-2	渡り廊下C改修工事						
	幹線設備						
	ケーブルラック (スーパータイマ)	W=200 (直線)	26.0	m			
	ケーブルラック (スーパータイマ)	W=200 (L型)	1.0	個			
	ケーブルラックカバー (スーパータイマ)	W=200	26.0	m			
	ネトンシート	W=200	26.0	m			
	ケーブルラック 支持架台	W=300	17.0	個			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VIII-3	渡り廊下E改修工事						
	幹線設備						
	ケーブルラック (スーパータイム)	W=200 (直線)	11.0	m			
	ケーブルラックカバー (スーパータイム)	W=200	11.0	m			
	ネトンシート	W=200	11.0	m			
	ケーブルラック 支持架台	W=300	7.0	個			
	計						