

様式1

一般競争入札に関する回答書

平成31年4月23日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構  
理事長 荒井 陽一  
(法人印省略)  
担当：本部事務局企画経営課 矢口  
電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046  
E-mail：honbu-keiei@miyagi-pho.jp

業務名称：宮城県立がんセンター空調自動制御機器更新工事		
No.	質問事項	回答
1	更新の自動制御機器は、配管配線は既存利用と考えてよろしいでしょうか。	既存利用で問題ありません。