

様式 1

一般競争入札に関する回答書

令和 3 年 1 2 月 2 2 日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構
理事長 荒井 陽一
(法人印省略)
担当：本部事務局企画経営課 西岡
電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046
E-mail：honbu-keiei@miyagi-pho.jp

業務名称：宮城県立がんセンター 本館・研究棟の壁ひび割れ修繕工事		
No.	質問事項	回答
1	仕様書 7 特記事項 (5) 修繕方法についての想定される工法についてお伺い致します。 下塗り材+E P G 塗り 1 回と記載されておりますが、1 回塗りでは下地が透けて見えますので、2 回塗りが必要と思われます。どのようにお考えでしょうか、ご教示願います。	お見込みのとおり、下塗り材+E P G 塗り 2 回とします。