

様式1

## 一般競争入札に関する回答書

令和4年10月24日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構

理事長 荒井 陽一

(法人印省略)

担当：本部事務局経営管理グループ 西岡

電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046

E-mail：honbu-keiei@miyagi-pho.jp

業務名称：宮城県立精神医療センター 排煙窓増設工事		
No.	質問事項	回答
1	アクリル板は、押出板又はキャスト板のどちらでしょうか。	押出板にて施工してください。
2	建築基準法上、アクリル板で問題がないと考えて宜しいでしょうか。 (現調時に、一部線入ガラスの部分があった為)	アクリル板にて施工してください。
3	アクリル板押えのシーリングは、耐火シリコン樹脂でしょうか。	お見込みのとおりです。
4	土、日、祝日の作業は可能でしょうか。 又、作業時間についての制約はありますか。	土曜日、日曜日、祝日、ほか休診日における作業は、事前相談の上、可です。 作業時間は原則午前8時30分から午後5時15分までです。