

様式 1

一般競争入札に関する回答書

令和 7 年 6 月 9 日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構
理事長 山田 秀和
(法 人 印 省 略)
担当：本部事務局経営管理グループ 鈴木
電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046
E-mail：honbu-keiei@miyagi-pho.jp

入札件名：令和 7 年度 宮機本第 1 0 1 号 宮城県立がんセンター昇降機改修工事		
No.	質問事項	回答
1	機械室前及び階段室壁の塗材について、アスベスト調査履歴はありますか。また、調査履歴がある場合、弊社に開示頂くことはできますか。	設計図書等でアスベストが使用されていないことを確認済みのため、調査は実施しておりません。
2	工事請負契約書(案)第 10 条(現場代理人及び主任技術者等) について、本工事において主任技術者または監理技術者の専任期間は、契約工期ではなく実工期のみの設置としてよいでしょうか。	問題ありません。
3	入札書の押印欄には(代表者が入札する場合)と(代理人が入札する場合)と記載があります。代理人が入札する場合は、代表者役職氏名には記名押印は必要なく 代理人のみの記名押印で問題ないとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。