一般競争入札に関する回答書

令和3年5月20日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構 理事長 荒井 陽一

(法人印省略)

担当:本部事務局企画経営課 渡辺

電話: 022-796-1044 FAX: 022-796-1046 E-mail: honbu-keiei@miyagi-pho.jp

業務名称:宮城県立がんセンター CVCF・VCB 等更新工事		
No.	質問事項	回答
1	医療ガス制御盤について 停電切替作業の際に、仮設発電機等による バックアップ電源は必要でしょうか。ご教示 ください。	バックアップ電源を設置するものとします。
2	現場事務所の設置場所について 現場事務所を設置する際は、宮城県立が んセンター構内に現場事務所を設置するス ペースを借用することは可能でしょうか。 ご教示ください。	仮設事務所は病院敷地内に設置することが可能です。 詳細な設置場所については,契約後に協議することと します。