

様式 1

一般競争入札に関する回答書

令和元年 11 月 28 日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構
理事長 荒井 陽一
(法人印省略)
担当：本部事務局企画経営課 貝吹
電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046
E-mail：honbu-keiei@miyagi-pho.jp

業務名称：宮城県立精神医療センター電話交換機設備更新工事		
No.	質問事項	回答
1	納入機器についてですが基準品と同等で仕様を満たしていれば、どのメーカーでも可能でしょうか？	左記のとおりで問題ありません。
2	多機能電話機、多機能電話機[停電]の局線キーは何ボタンでしょうか？	どちらも 24 ボタン以上とします。
3		
4		
5		