

様式1

一般競争入札に関する回答書

令和2年7月2日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構
理事長 荒井 陽一
(法人印省略)
担当：本部事務局企画経営課 工藤
電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046
E-mail：honbu-keiei@miyagi-pho.jp

業務名称：宮城県立がんセンター直流電源装置用蓄電池交換等業務		
No.	質問事項	回答
1	直流電源装置用蓄電池について、仕様書上古河を選ばれていますが、同等品は可でしょうか。	当院が使用している直流電源装置の盤内に納まる形状で、容量が仕様に表示している蓄電池と同等の蓄電池であれば可能です。
2	直流電源装置用交換部品警報ヒューズ（記号：FA）こちらの型式を教えてください。	型式：P430，定格：3Aです。
3	既設蓄電池の処分は、含まれておりますでしょうか。	既設蓄電池を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係諸法令を遵守した上で、適正に処分する業務も含まれます。
4	最低制限価格は、設けておりますでしょうか。	設けていません。