

仕様書

当院本館の老朽化した既設冷暖房用ファンコイルユニットを下記のとおり機器更新する業務である。

1. 交換箇所及び交換機器の型式

○1階事務室東側, 待合ホール, 3階小会議室, 大会議室	FWV4B	5台
○1階事務室西側, 3階新病院建設準備室, 事務室, 医療安全管理室	FWV3B	5台
○2階医療局会議室, 院長室, 副院長室, 看護部長室, 3階女子ロッカー室		
3階談話室	FWV2B	7台
○地下男子ロッカー室	壁掛型P71	1台
○地下清掃員室	壁掛型P56	1台
○地下防災センター	壁掛型P40	1台
○地下ボイラーマン室	壁掛型P28	1台

- ・作業日時は年末年始(令和元年12月28日～令和2年1月5日)を除く土・日曜日・祝祭日の8:30～17:15とする。
- ・電気設備工事は別途工事とする。
- ・上記機器の設置及び不要品の撤去費用を含むものとする。
- ・交換機器の性能、外形については同等品可とする。

2. 施工期間

契約締結日から令和2年3月31日まで