

様式 1

一般競争入札に関する回答書

令和 3 年 8 月 2 6 日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構

理事長 荒井 陽一

(法人印省略)

担当：本部事務局企画経営課 渡辺

電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046

E-mail：honbu-keiei@miyagi-pho.jp

業務名称：宮城県立精神医療センター 空調ポンプ等更新工事		
No.	質問事項	回答
1	<p>内訳書のスルー弁・チェッキ弁の交換数量及び寸法について</p> <p>ポンプ 6 台分にてポンプ吸込側と吐出側のスルー弁で計 1 2 箇所 of 交換になりますか。又、スルー弁及びチェッキ弁のサイズ及び寸法の記載がなく不明ですので教授お願いします。</p>	<p>1 2 箇所の交換です。</p> <p>なお、スルー弁はスルース弁と訂正します。</p> <p>サイズ及び寸法は、添付の図面または、ポンプサイズから判断願います。</p>
2	<p>内訳書の電源工事の施工内容について</p> <p>CP-1 用のサーマル他交換とありますが、サーマル以外の交換部品があれば部品と施工内容をご教授ください。</p>	<p>サーマル交換に伴い必要となる取付金具やボルト等の部材を指しています。</p>
3	<p>内訳書の保温工事について</p> <p>既存保温仕上げは SUS 板金他ですが、既存以外の仕上げでもよろしいでしょうか。</p>	<p>既存以外（例：グラスウール金網仕上げ）で構いません。</p>
4	<p>ポンプ用防振継手の交換可否について</p> <p>共通事項にポンプ用防振継手の記載がありませんが、交換になりますか。</p>	<p>交換になります。</p>