

様式 1

一般競争入札に関する回答書

令和 2 年 8 月 2 7 日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構

理事長 荒井 陽一

(法 人 印 省 略)

担当：本部事務局企画経営課 工藤

電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046

E-mail：honbu-keiei@miyagi-pho.jp

業務名称：宮城県立がんセンター吸収式冷凍機更新工事		
No.	質問事項	回答
1	機器更新に伴い、既設機器より新設機器の電気容量が上がる為、ブレーカー及び配線の更新が必要です。ブレーカー及び電源配線の更新も本工事と考えて宜しいでしょうか。	仕様書に記載のとおり、今回の更新機器の電流合計は 60 A までであり、60 A までであればブレーカー及び電源配線の更新工事は必要ありません。
2	機器搬出入の際、機器上部の配管が障害になる為、配管及び配線の盛替が必要と考えられ盛替工事にあたり仮設足場が必要です。仮設足場工事は本工事と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	機器更新に伴う配管の更新は、最寄りのバルブ以降と考えて宜しいでしょうか。	既設配管を最大限利用し、貴社が納品を想定している吸収式冷凍機が適切に稼働できる範囲での配管の更新を想定しており、バルブ以降とは限定しません。