

直流電源装置用蓄電池交換等業務 仕様書

1 概要

- (1) 件名 直流電源装置用蓄電池交換等業務
- (2) 履行場所 宮城県立がんセンター
- (3) 履行期限 令和2年11月30日
- (4) 概要 直流電源装置用蓄電池交換及び警報ヒューズ交換

2 数量等

	名称	数量	単位	備考
1	直流電源装置用蓄電池	54	セル	
	型式：H S - 500 E			
	容量：108V 500A h / 10HR			
2	直流電源装置用交換部品			
	警報ヒューズ（記号：F A）	1	個	

3 特記事項

- (1) 機器の搬入搬出は、研究棟脇を使用すること。
- (2) 仮設用蓄電池を設置すること。仮設用蓄電池は制御負荷用にて、非常照明は含まない。
- (3) 交換業務終了後、動作確認を行うこと。
- (4) 作業は平日に実施可能。